

Parametry oraz ocena jakości wody basenowej w Parku Wodnym „Planty”

Opis	Woda w nieckach basenowych				
	sportowa	rekreacyjna	wanny hydromasażu	brodzik do zabaw dla dzieci	wanny solankowe
Data badania	18.04.2023 r.	18.04.2023 r.	18.04.2023 r.	18.04.2023 r.	18.04.2023 r.
Ocena parametrów fizykochemicznych	woda nadaje się do kąpiel i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.	woda nadaje się do kąpiel i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.	woda nadaje się do kąpiel i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.	woda nadaje się do kąpiel i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.	woda nadaje się do kąpiel i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.
Ocena parametrów mikrobiologicznych	woda nadaje się do kąpiel i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.	woda nadaje się do kąpiel i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.	woda nadaje się do kąpiel i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.	woda nadaje się do kąpiel i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.	woda nie nadaje się do kąpiel, nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku
Podjęte działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Opis wg karty - komunikat „Pogorszenie jakości mikrobiologicznej, wanna wyłączona z użytkowania.” Podjęte zostały działania naprawcze. Woda została wymieniona. Woda jest w trakcie badań. Termin do kolejnego komunikatu.
	Woda w systemach cyrkulacji				
Podjęte działania naprawcze	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Opis wg karty komunikat „Pogorszenie jakości mikrobiologicznej, wanna wyłączona z użytkowania.” Podjęte zostały działania naprawcze. Woda została wymieniona. Woda jest w trakcie badań. Termin do kolejnego komunikatu.
Ocena Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego	Woda w Parku Wodnym „Planty” odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (dz. U. z 2015 r. poz. 2016)				